

Bezugsjahr: 2020

### Veröffentlichungen nach StromNZV

#### *Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)*

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	4.603 kW
	Lastverlauf	siehe gesonderte PDF-Datei
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	siehe Veröffentlichung Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	2.093 kW
	Summenlast der Netzverluste	229 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	2.035 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	4.024 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	15.475.003 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	1.075.327 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	3.495.956 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	siehe gesonderte PDF-Datei
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

#### *Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)*

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.