

Bezugsjahr: 2021

### Veröffentlichungen nach StromNZV

#### Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| §17 (2) Nr. 1 | Jahreshöchstlast   | 4.791 kW                                |
|               | Lastverlauf  | siehe gesonderte PDF-Datei              |
| §17 (2) Nr. 2 | Netzverluste   | siehe Veröffentlichung Strukturmerkmale |
| §17 (2) Nr. 3 | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden                                  | 2.109 kW                                |
|               | Summenlast der Netzverluste  | 235 kW                                  |
| §17 (2) Nr. 4 | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden                            | 2.031 kW                                |
| §17 (2) Nr. 5 | Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene                               | 4.047 kW                                |
|               | Bezug aus der vorgelagerten Netzebene  | 16.421.205 kWh                          |
| §17 (2) Nr. 6 | Summe aller Einspeisungen Mittelspannung   | 0 kWh                                   |
|               | Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS  | 1.346.758 kWh                           |
|               | Summe aller Einspeisungen Niederspannung   | 3.303.798 kWh                           |
|               | Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen                                   | siehe gesonderte PDF-Datei              |
| §17 (2) Nr. 7 | Mengen und Preise der Verlustenergie   |   |
|               | Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale |   |

#### Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.